

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,

Sekretariat 76 72 45 310, Fax 76 72 45 311, e-mail: psse.legnica@sanepid.gov.pl

REGON: 390490660 NIP: 691-180-09-49



AB 636



ODDZIAŁ
LABORATORYJNY

Akredytacja AB 636
obejmuje:

Badania chemiczne wody

Badania właściwości
fizycznych wody

Badania mikrobiologiczne
wody, żywności, próbek
środowiskowych
z obszaru produkcji
żywności i obrotu
żywnością

Badania mikrobiologiczne
wymazu z rąk, szczepów
bakteryjnych

Badania biologicznych
wskaźników skuteczności
procesu sterylizacji

SEKCJA
PRÓBOBIORCÓW
I ORZECZNICTWA

Akredytacja AB 636
obejmuje:


Póbiernie próbek wody
do spożycia do badań:
mikrobiologicznych,
chemicznych i właściwości
fizycznych.

Póbiernie próbek wody
do badań
mikrobiologicznych

Badania chemiczne
i właściwości fizycznych
wody wykonywane
w miejscach pobrania
próbki (temperatura,
stężenie chloru wolnego,
całkowitego)

Legnica, dnia 1 września 2023 r.

HK.903.1.38.2023.RL



wg rozdzielnika

Dotyczy: utrzymania właściwego stanu sanitarnego instalacji wodnej w budynkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należyтым stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

W szczególności istotne jest utrzymanie właściwego stanu sanitarnego instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym ciepłej wody użytkowej, aby nie dopuścić do namnażania się mikroorganizmów chorobotwórczych.

Przy zapobieganiu skolonizowaniu instalacji wodnej przez bakterie z rodzaju Legionella istotne jest m.in.:

- utrzymywanie w instalacji wody ciepłej temperatury nie niższej niż 55 °C, a w instalacji wody zimnej – nie wyższej niż 20 °C;
- wykonanie instalacji wodnej z materiałów nie sprzyjających wzrostowi mikroorganizmów, oraz umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze 70-80 °C;
- niedopuszczanie do powstawania zastoin wody, likwidowanie tzw. ślepych odcinków instalacji;
- okresowe czyszczenie i dezynfekcja instalacji.

Za właściwą eksploatację i konserwację instalacji wodnej odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca budynku.

Ponadto PPIS w Legnicy informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego (<https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella--zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydłużonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2>)

można zapoznać się z materiałem: Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji.

z up. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legnicy
mgr inż. *Maria Zych*
Kierownik Oddziału Higieny Pracy

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica, pismo + e-mail: PIEKARY@SM-PIEKARY.PL
2. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiedzna 8, 59-220 Legnica, pismo + e-mail: lsm@legnickasm.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, ul. Szwoleżerów 3 B/3, 59-220 Legnica – pismo + e-mail: kolejarzsm@gmail.com
4. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, ePUAP
5. Młodzieżowa Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa "Przystań", ul. Poznańska 35/A/2, 59-220 Legnica – pismo i e-mail: MMSW-PRYZYSTAN@WP.PL
6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Fabryczna 1, 59-224 Chojnow, pismo + e-mail: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość", ul. Paderewskiego 12, 59-225 Chojnow – pismo i e-mail: mlodosc.chojnow@wp.pl
8. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnow, ePUAP
9. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, pismo + e-mail: biuro@gzgknilkowice.com
10. Urząd Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, ePUAP
11. Urząd Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, 59-230 Prochowice, ePUAP
12. Urząd Gminy Ruja, 59-243 Ruja, ePUAP
13. Urząd Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, ePUAP
14. Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, ePUAP
15. a/a HK RL